



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ (คณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขต TOR)

ที่ -

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ที่ ๑๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง) นั้น

๑. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	คุณลักษณะ	ราคากลาง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อม ใช้งาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์ ๒. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๓. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ ๔. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีดังนี้ (๑) แผงสวิทช์ ๑ อัน (๒) โวลต์มิเตอร์ ๑ อัน (๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน (๔) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด (๕) สวิตช์ ปิด - เปิด หลอดไฟ ๑ อัน (๖) คัทเอาต์ ๑ อัน (๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด (๘) ฟรีควนซีมิเตอร์ ๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป) ๕. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป (๑) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์ (๒) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ - ไม่เกิน + ๒.๕ , - ๒.๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ (๓) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑,๖๓๐,๗๙๒.๑๐

	(๔) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) หมายเหตุ : ๑ kVA = ๐.๘ kW การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย ๑. การติดตั้งเดินรางแลตเตอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า ๒. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบาน เกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง ๓. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	
--	--	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้สืบราคาค่าอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จากผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมกเนติก ที่อยู่ ๙๘/๔๐ ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๓,๗๙๒.๑๐ บาท ใบเสนอราคาเลขที่ ๐๐Q๖๓๐๔๒๗๐๐๐๐๐๐๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐ กิโลวัตต์ เป็นเงิน ๑,๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาโดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๐,๗๙๒.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสตางค์)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐

๓. ระยะเวลาการดำเนินการ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔. เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวจรรุวรรณ อ้นทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำรัส สุขประทุม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรพล กุลสมาน)

(นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(นางละมัย จันทร์ผาก)